



COMUNE DI LAVIS

Provincia Autonoma di Trento

Ufficio Segreteria e Delibere

Tel 0461/248174

email: micocci.cristina@comunelavis.it

Spett.le
Consigliere LAVIS CIVICA

Egregio
Presidente del Consiglio
Giancarlo Chistè

Lavis, 04.10.2022

Prot. n. 26056

Oggetto: Interrogazione del Gruppo Lavis Civica prot. 24568 di data 19/09/2022 – Sprechi energetici.

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto e per dar risposta al punto n. 1 si allega la nota di Air pervenuta via mail in data 27 settembre 2022, nella quale si evidenzia, oltre ad alcune informazioni tecniche sugli impianti di illuminazione, la programmazione di un controllo specifico sulle accensioni nelle zone segnalate.

Riguardo al punto 2, si propone di interessare la conferenza dei Capigruppo ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale sull'argomento ed eventualmente incaricare la stessa per la redazione di una proposta condivisa sulle azioni di risparmio energetico da deliberare successivamente.

Distinti saluti



L'Assessore ai Lavori pubblici
Andrea Fabbro


risposta interrogazione

Andrea Fabbro <assessore.fabbro@comunelavis.it>

mer 21/09/2022 08:43

A: a.calliari@airspa.it <a.calliari@airspa.it>; Daniele Brentari - AIR Spa <d.brentari@airspa.it>

Cc: Andrea Brugnara <andrea.brugnara@comunelavis.it>

 1 allegati (38 KB)

interrogazione.pdf;

Buongiorno

è pervenuta un'interrogazione del gruppo Lavis civica sugli sprechi energetici e per dare una risposta esaustiva avrei bisogno di alcuni dati, nelle premesse infatti si segnala che numerosi punti luci sono accesi di giorno o appena minaccia un temporale (specifica anche alcune date) chiedendo di verificare il corretto funzionamento degli impianti.

Per rispondere avrei quindi bisogno di sapere quanti interventi avete fatto per chiamate per illuminazione accesa di giorno, se verificate il funzionamento del crepuscolare e se ci sono particolari normative che impongono l'accensione delle luci.

Si allega l'interrogazione e si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Grazie

Andrea Fabbro

R: risposta interrogazione

Mattia Bertolini <m.bertolini@airspa.it>

mar 27/09/2022 14:48

A: Andrea Fabbro <assessore.fabbro@comunelavis.it>

Cc: 'Daniele Brentari - AIR Spa' <d.brentari@airspa.it>; Alessandro Calliari <a.calliari@airspa.it>

Buongiorno Andrea,

in risposta alla Vs richiesta specifico quanto segue:

- Ad oggi vi sono stati 16 ticket di segnalazione situazioni di pericolo, punti ip non funzionanti o guasti IP diffusi, **nessuno ha mai segnalato IP accesa senza motivo nel 2022**
- I controlli sull'orario di accensione dell' IP avvengono su segnalazione. Nel periodo primaverile-estivo l'accensione e lo spegnimento avvengono fuori dall' orario lavorativo e si effettuano controlli su richiesta.
- I crepuscolari in nostra gestione vengono normalmente tarati su 15 lux, valore di taratura affinato nel tempo. Tuttavia, se i sensori sono oscurati da fonti esterne quali ad esempio piante o altri ostacoli temporanei, si possono verificare anomalie. Buona parte della zona centrale di Lavis è stata realizzata nel 2017 con ottiche EWO ed è gestita dal sistema Algorab, ovvero con orologio astronomico, il quale imposta in base alle coordinate geografiche l'orario di tramonto e alba e la rispettiva accensione e spegnimento dell'impianto.
- A fronte di quanto riportato nell'interrogazione è stato programmato un controllo specifico delle zone in oggetto.

Ulteriori considerazioni:

- Gli impianti realizzati con tecnologia LED, ad esclusione del sistema Algorab, implementano nel driver un sistema di dimmerazione (riduzione) del flusso luminoso durante le ore centrali della notte tale da comportare un risparmio di energia elettrica pari a circa il 30%.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Ing. Mattia Bertolini
Coordinatore Area Tecnica



Azienda Intercomunale Rotaliana – Società Benefit (AIR S.p.A. – Società Benefit)

38017 Mezzolombardo (TN) via Milano, 10

Tel. ☎ 0461 610623
3485282383

E-mail m.bertolini@airspa.it

<http://www.airspa.it>

I dati contenuti nella presente e-mail sono raccolti e trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Gli interessati possono rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare del trattamento, AIR S.p.A. - SB, per esercitare i diritti previsti dal GDPR. I dati di contatto del Responsabile Protezione dei Dati e del Titolare oltre che l'informativa completa sono disponibili al link www.airspa.it sotto la voce "Privacy".

Si precisa inoltre che le informazioni contenute nel presente messaggio, e negli eventuali allegati, sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. In caso di ricezione dello stesso per errore, siete pregati di informare immediatamente il mittente e di cancellarlo dal vostro archivio in conformità con quanto disposto dall'art. 17 del GDPR. Ogni trattamento della presente e-mail che non sia quello del destinatario reale è inteso come non autorizzato dal mittente. Inoltre, in quanto non destinatari reali, vi informiamo che il mittente si oppone alla copia, alla diffusione e alla rivelazione anche parziale dei dati in esso contenuti alle persone non autorizzate dal medesimo, in virtù di quanto disposto dall'art. 21 del GDPR.

Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente della mail e di distruggere questo messaggio. Grazie per la Vostra cortese collaborazione."

Da: Alessandro Calliari - Air Spa <a.calliari@airspa.it>

Inviato: mercoledì 21 settembre 2022 08:49

A: AIR Mattia Bertolini <m.bertolini@airspa.it>

Oggetto: I: risposta interrogazione

Da: Andrea Fabbro <assessore.fabbro@comunelavis.it>

Inviato: mercoledì 21 settembre 2022 08:43

A: a.calliari@airspa.it; Daniele Brentari - AIR Spa <d.brentari@airspa.it>

Cc: Andrea Brugnara <andrea.brugnara@comunelavis.it>

Oggetto: risposta interrogazione

Buongiorno

è pervenuta un'interrogazione del gruppo Lavis civica sugli sprechi energetici e per dare una risposta esaustiva avrei bisogno di alcuni dati, nelle premesse infatti si segnala che numerosi punti luci sono accesi di giorno o appena minaccia un temporale (specifica anche alcune date) chiedendo di verificare il corretto funzionamento degli impianti.

Per rispondere avrei quindi bisogno di sapere quanti interventi avete fatto per chiamate per illuminazione accesa di giorno, se verificate il funzionamento del crepuscolare e se ci sono particolari normative che impongono l'accensione delle luci.

Si allega l'interrogazione e si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Grazie

Andrea Fabbro